

N	האביזרים
א	מגוף TRS מאוגן "4
ב	מחבר לאוגן מעוגן "4
ג	מלכודת אבנים "4 NR-030 (לא כלול במחיר היחידה)
ה	שסתום אל חוזר ל.ע. 16 אטמ' דגם "4
ו	מד מים משולב "3 יסופק ע"י התאגיד
ז	שסתום אוויר משולב ל.ע. 16 אטמ' כולל מגוף "ø1 D-040
ח	מעבר ריתוך אקסצנטרי "4*"3
ט	קשת סקדיול 40 עם ציפוי פנים מלט "4

רשימת עדכונים

מספר עדכון	מהות העדכון	תאריך	שם
1	התאמה לאופני מדידה	27.08.24	תומר

שרטט: אינה
בקר: ראדי
אישר:

מס' סטנדרט:
nz-355

תיאור גיליון:
חיבור ביתי "ø4

שם קובץ:
NZ-355.dwg

תאריך:	מהדורה אחרונה:
01.08.2018	00

קנ"מ	תאריך מהדורה 00:	לביצוע
--	01.08.18	

סירקין - בוכנר - קורנברג
מהנדסים יועצים בע"מ
רח' אימבר 14 ת.ד. 7562
פתח תקוה 49170
טל: 03-9239003 פקס: 03-9239004
office@sbk-eng.co.il

© כל הזכויות שמורות